

Laboratorij za goriva in kemijsko kontrolo vod

Verovškova 62

1000 LJUBLJANA - SLOVENIJA

Tel. +386-1-5875-232

taja.pavlin@energetika.si

ZADEVA: KVALITETA DEMINERALIZIRANE VODE

Kvaliteta demineralizirane vode je v skladu s VGB predpisi – » VGB-M 407e – Conception, specifications and performance verification for demineralization plants«

Parameter	Enota	Dovoljene vrednosti
Prevodnost pri 25 °C	$\mu\text{S/cm}$	$\leq 0,08$
Silicij (SiO_2)	mg/L	$\leq 0,010$
Natrij (Na)	mg/L	$\leq 0,005$
Organske substance (DOC)	mg/L C	$\leq 0,200$

Ob nakupu demineralizirane vode vam lahko izdamo Poročilo o preskusu za demineralizirano vodo, ki se zaračuna po veljavnem ceniku Energetike Ljubljana. Na poročilu so sledeči parametri: pH, prevodnost, natrij in silicijev dioksid. Ker je potrebno odvzeti vzorec med polnjenjem vaših posod, je potrebno predhodno najaviti, da želite Poročilo o preizkusu.

Pripravila:
Samostojni tehnolog za laboratorijsko analitiko
Taja Pavlin

Odobril:
Vodja sektorja za proizvodnjo
Primož Škerl