



 – V VSEH OMARICAH JE POTREBNO NAMESTITI NASTAVKE ZA PRITRDIČEV NA OZEMLJITVENE NAPELJAVE  
 (Glej skico namestitve nastavkov za pritrditev ozemljitvenih napeljav v omaricah PRILOGA 3.42)

IZS 0129

Naziv objekta:

**energetika ljubljana**

Naslov risbe: OMARICA ZA GLAVNO PLINSKO ZAPORNO PIPO  
DN 25 ZA SREDNJI TLAK – NADOMETNA

Datum:

Merilo:

Št.: