Dodatno pojasnilo 1 k razpisni dokumentaciji št. JPE-SIR-274/18

Datum prejema: 24.08.2018 09:59

VPRAŠANJE

Spoštovani!

ali ponudnik izpolnjuje VSE tri referenčne pogoje z izvedenimi 4 referencami za izgradnjo ali dogradnjo kompaktne toplotne postaje moči nad 100 kW in 1 referenco nad 200 kW, saj s tem dokazuje da je sposoben izvesti tudi male kompaktne toplotne postaje, priključene na vročevodno distribucijsko omrežje, priključne moči do 30 kW. Hvala.

ODGOVOR

Ne.

Naročnik pa je delno prilagodil in spremenil prvi odstavek pogoja 1.8.14 Reference na način, da se le-ta po novem glasi:

»Ponudnik mora imeti od vključno leta 2014 dalje najmanj 5 (pet) referenc, ki se nanašajo na izgradnjo ali dogradnjo kompaktne toplotne postaje, priključene na vročevodno distribucijsko omrežje, priključne moči do 30 kW ali večje. **(velja za vse sklope)**.«

Preostalo besedilo pogoja 1.8.14 Reference ostaja nespremenjeno.

Energetika Ljubljana d.o.o.