Dodatno pojasnilo 2 k razpisni dokumentaciji št. JPE-SIR-274/18

Obrazec predračuna s popisom materiala in del se dopolni oziroma pojasni na naslednji način:

pri popisu materiala in del za TOPLOTNO POSTAJO ZA SERVISNE OBJEKTE DVORANE KODELJEVO (sklop 8) v zavihku / postavki:

5.6.1 KOMPAKTNA TOPLOTNA POSTAJA ZA OGREVANJE

5.6.4.2 Sekundar

3	Akumulator za sanitarno toplo vodo, plašč iz nerjavne jeklene pločevine, za nazivni tlak PN 10, komplet z izolacijo iz steklene volne debeline 100 mm v oplaščenju iz Al pločevine, z vgrajeno umirjevalno ploščo in revizisko odprtino fi 500 mm. Predpriprava za naknadno vgradnjo električnega grelnika moči 10 kW z delovnim in varnostnim termostatom. V = 1000 l

je potrebno upoštevati naslednjo opombo:

Zaradi omejene vstopne širine v prostor toplotne postaje (79 cm), je lahko maksimalni premer akumulatorja za sanitarno toplo vodo 78 cm.

Navedeno opombo obvezno upoštevajte pri pripravi ponudbe.

Energetika Ljubljana d.o.o.