

IEM inženiring in projektiranje d.o.o.
Lesno Brdo 61

1360 Vrhnika

Vaš znak:
Naš znak:
Datum: 654/14-ML
06.06.2014

ZADEVA: Soglasje k projektnim rešitvam k izgradnji objekta soproizvodnje toplote in elektrike SPTE TOŠ

Elektro Ljubljana, d.d. na podlagi pooblastila družbe SODO d.o.o., ki se prenaša z veljavno Pogodbo o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za systemskega operaterja distribucijskega omrežja za električno energijo ter s pripadajočimi aneksi in s soglasjem Vlade Republike Slovenije k prenosu pooblastila (sklep št. 36000-5/2008/2 z dne 30.10.2008) ter 645. člena Energetskega zakona (Ur.l.RS št. 17/2014), 50., 50.a in 206. člena Zakona o graditvi objektov (Ur.l.RS št. 102/04, 126/07, 108/09, 57/2012, 110/2013,) izdaja

Izjava:

REŠITVE SO USTREZNE

K dokumentaciji:

PGD 4: Načrt električnih inštalacij in električne opreme, Obnova kogeneracijskega postrojenja v TOŠ in obnova SN dela stikališč (TP768 in TP612) vključno z energetskimi transformatorji, št. načrta: 1054.E03, maj 2014, projektant Elek svetovanje, d.o.o., Koprška ulica 88, 1000 Ljubljana

Za objekt: SPTE TOŠ

Za gradnjo: rekonstrukcija

Investitor: Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana

Kraj in občina posega v prostor: Ljubljana

Katastrska občina, parc. št.: 1740 Spodnja Šiška, št. parcel 92/3, 92/11, 92/12, 92/14

Predvidena priključna moč: 8400,00 kW


Vlagatelj je dne 23.10.2013 in z dopolnitvijo dne 05.06.2014 zaprosil za izdajo soglasja k projektnim rešitvam. Projekt je izdelan na podlagi projektnih pogojev št. 788/13-ML z dne 29.05.2013 in soglasja za priključitev št. 612564 z dne 24.04.2014.

Soglasje k projektnim rešitvam ni merodajno za vprašanje nastavitve karakteristik jalove moči kogeneracijskih naprav. Skladnost $\cos\phi$ s pogoji soglasja za priključitev se bo med obratovanjem proizvodnega vira sprotno merilo in rezultatom meritev ustrezno ukrepalo.

OSTALI POGOJI:


1. Gradnja objekta soproizvodnje toplote in elektrike SPTE TOŠ mora biti izvedena v skladu z zgoraj navedeno projektno dokumentacijo.
2. V kolikor bi izvajalec pri izkopih naletel na elektroenergetski kabel, ki ni vrisan v situaciji, mora prenehati z izkopi in poklicati upravljavca elektroenergetskih naprav Elektro Ljubljana, d.d..
3. Elektro Ljubljana, d.d. ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala na obstoječih elektroenergetskih napravah zaradi gradnje objekta soproizvodnje toplote in elektrike SPTE TOŠ v občini Ljubljana.
4. Pri delih v bližini elektroenergetskih naprav je potrebno upoštevati:
 - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 56/99, 64/01),
 - Pravilnik o varstvu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. l. RS št. 29/92)
 - Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. l. RS št. 101/04)
5. Na tehničnem pregledu mora biti prisoten predstavnik Elektra Ljubljana, d.d..

Pripravil:
Martin Lebar, inž.el.



**Izvršni direktor enote Obratovanje
in razvoj distribucijskega omrežja:**

Iztok Bartol, univ.dipl.inž.el.



V vednost:

- spis
- arhiv



Podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Slovenska cesta 69, 1516 Ljubljana