



Obravnavana območja:

- Kogeneracijsko postrojenje - Območje rekonstrukcije SPTE
- Kompresorska postaja zemeljskega plina - zamenjava kompresorja
- Transformatorska postaja
  - Zamenjava obstoječih trans. 2x10(20)/6 kV, 4000 kVA
  - Ureditev novega transformatorja 20/10 kV, 10000 kVA - dozidava
- Zamenjava diesel agregata in AB temelja
- Transformatorska postaja
  - Zamenjava obstoječih transformatorjev 3x10(20)/0,4 kV, 2000 kVA
- SN stikalisce
- Stikalisce lastne rabe
  - posodobitev komande SPTE
  - zamenjava transformatorja 20/0,4 kV, 1000 kVA
- Parni grelnik omrežne vode
- Prestavitev trase treh cevodov:
  - zem. plin DN125, 3 bar,
  - zem. plin DN80, 30 bar,
  - komprimiran zrak, DN25

Legenda:

- zemeljski plin
- Komprimiran zrak
- parcelne meje
- Območje rekonstrukcije in predelav opreme
- Območje dozidave
- Območje gradbišča

±0,00 m = +304,63 m



0.8.10 GRAFIČNI PRIKAZ OBMOČJA GRADBIŠČA IN ELEMENTOV ZAKOLIČBE

|          |           |              |                                                 |                                           |                             |
|----------|-----------|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| 5        |           |              |                                                 |                                           |                             |
| 4        |           |              |                                                 |                                           |                             |
| 3        |           |              |                                                 |                                           |                             |
| 2        | okt. 2013 | G. Antičević | Posodobljena podloga geodetskega posnetka       |                                           |                             |
| 1        | 18.4.2013 | G. Antičević | Popravljeni opisi prostorov                     |                                           |                             |
| Rev. št. | Datum     | Revidiral    | Opis revizije                                   |                                           |                             |
|          |           |              | NAZIV INVESTITORJA                              | Energetika Ljubljana d.o.o.               | STEVILKA RISBE 591/13-00-05 |
|          |           |              | PROJEKT                                         | Obnova kogeneracijskega postrojenja v TOŠ | STEVILKA PROJEKTA 591/13    |
|          |           |              | NAZIV OBJEKTA                                   | TOŠ                                       | STEVILKA NACRTA 05          |
|          |           |              | VSEBINA RISBE                                   | Situacija - Prikaz območja gradbišča      | VRSTA PROJEKTA PGD          |
|          |           |              | Odg. projektant: Gašper Antičević, udis. S-1631 |                                           |                             |
|          |           |              | Sodelavec: Ivan Matijević, udis.                |                                           |                             |
|          |           |              | Datum: Oktober 2013                             |                                           |                             |
|          |           |              | Merilo: 1:500                                   |                                           |                             |